



Sc.2. Accident cu explozie UVCE la un rezervor

- Mortalitate ridicata 0.3 bari
- Prag de mortalitate 0.14 bari
- Vătămări ireversibile 0.07 bari
- Vătămări reversibile 0.03 bari

ID_Evenime	Sc.2
Instalatie	Rezervor
Tip_Evenim	UCVE
Substanta	GPL
Localitate	Ploiesti
Frecventa	$2 \cdot 10^{-6}$
Zona_I	190
Zona_II	320
Zona_III	547
Zona_IV	1055

Scale: 1:15,000