



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.

**Scenariu de accident cu explozie la rezervorul de fracție C5-C6 F971A
Instalația AFPE**

- Zona de mortalitate ridicată (raza 142 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 238 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 406 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 784 m)