



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.

**Scenariu de accident cu incendiu la rezervorul de motorină de 2000 mc R2 (rampă auto)
Instalația AFPE**

- Zona de mortalitate ridicată (raza 30 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 44 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 56 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 85 m)