



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.

**Scenariu de accident cu explozie la rezervorul de benzină de 2.000 mc - R5
Instalația AFPE**

- Zona de mortalitate ridicată (raza 31 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 51 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 87 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 169 m)