



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu incendiu la rezervorul de țiței T2/5
Instalația AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 112 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 150 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 178 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 230 m)