



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident de tip BLEVE la rezervorul de aragaz de 200 mc V11
Instalația AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 56 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 136 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 193 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 253 m)